



осуществлять влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в складском помещении пищеблока (подвальное помещение) отмечаются дефекты отделки потолка, стен, что не позволяет должным образом проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п.п. 2.6, 2.6.1, 2.6.3 СП 2.4.3648-20 – на момент осмотра горячее водоснабжение в основных помещениях с пребыванием детей, санузлах, медицинском блоке, пищеблоке отсутствует;

- п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – помещение, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги (производственный цех пищеблока) дополнительно местной системой вытяжной вентиляции не обеспечено;

- п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 – на площадках для средней и младшей групп не оборудованы теневые навесы из расчета не менее 1 м<sup>2</sup> на одного ребенка, но не менее 20 м<sup>2</sup> (предусмотрены беседки);

- п. 2.9.5, 3.2.3 СП 2.4.3648-20 – игровая форма на игровой площадке с дефектами покрытия: отмечаются потертости, сколы лакокрасочного покрытия, что исключает возможность его мытья с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.8, 8.1.2, 8.1.3, приложение 7, таблица 1, приложение 10, таблица 1, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – недостаточный контроль со стороны лица, ответственного за организацию питания детей, о чем свидетельствуют следующие факты:

- в представленном примерном меню отсутствует информация о содержании микронутриентов в блюдах, соответственно, анализ в данной части организации питания не ведется;

- частично в технологических картах отсутствует информация о температуре подачи готовых блюд;

- примерное меню соответствует технологическим картам, однако ежедневное меню не соответствует примерному в части калорийности блюд и приемов пищи, содержанию макроэлементов (белки, жиры, углеводы);

- согласно анализу представленной ведомости за фактическим рационом питания детей, в части потребления некоторых продуктов питания не сбалансировано (например, отмечается недостаток потребления молочных продуктов на 30%, рыбы на 13,5%, субпродуктов на 20%, при этом потребление птицы превышает норму на 75%, мяса на 17%, картофеля на 57%).

(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов)

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства в части ст.ст. 17, 28, 32, 39 Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившиеся в нарушении требований, предписываю **Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский Сад № 11» города Смоленска**, выполнить мероприятия по соблюдению требований:

**П. 1.** В части п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4 «г», «е» СП 1.1.1058-01 – организовать проведение производственного контроля в соответствии с объемом и периодичностью, определенными Программой производственного контроля, подтвердить лабораторными исследованиями;

**П. 2.** В части п.п. 2.2, 2.2.1 СП 2.4.3648-20 – обеспечить целостное покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории учреждения;

**П. 3.** В части п.п. 2.4.9, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 – устранить дефекты полов, стен и потолков, обеспечить отделку, позволяющую проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях: умывальной комнаты старшей группы (устранить дефекты отделки потолка: подтеки, трещины), складском помещении пищеблока (подвальное помещение, устранить дефекты отделки потолка, стен);

**П. 4.** В части п.п. 2.6, 2.6.1, 2.6.3 СП 2.4.3648-20 – обеспечить возможность подачи горячего водоснабжения через смесители в основных помещениях с пребыванием детей, санузлах, медицинском блоке, пищеблоке, при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в указанных помещениях установить водонагревающие устройства;

**П. 5.** В части п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – в помещении, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги (производственный цех пищеблока) предусмотреть наличие местной системы вытяжной вентиляции;

П. 6. В части п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 – на площадках для средней и младшей групп оборудовать тентовые навесы из расчета не менее 1 м<sup>2</sup> на одного ребенка, но не менее 20 м<sup>2</sup>;

П. 7. В части п. 2.9.5, 3.2.3 СП 2.4.3648-20 – обеспечить целостность покрытия игровой формы на игровой площадке материалами, допускающими возможность его мытья с применением моющих и дезинфицирующих средств: устранить потертости, сколы лакокрасочного покрытия;

П. 8. В части п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.8, 8.1.2, 8.1.3, приложение 7, таблица 1, приложение 10, таблица 1, таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить надлежащий контроль со стороны лица, ответственного за организацию питания детей:

- предоставить анализ по содержанию микронутриентов в блюдах примерного меню, отразить в соответствующей документации;
- в используемой для приготовления технологической документации (технологических картах) отразить информацию о температуре подачи готовых блюд;
- обеспечить соответствие ежедневного меню примерному в части калорийности блюд и приемов пищи, содержанию макроэлементов (белки, жиры, углеводы);
- обеспечить соблюдение сбалансированного рациона питания детей в соответствии с суточной нормой потребления пищевой продукции, представить ведомости контроля за фактическим рационом питания детей с анализом в части отклонения от норм питания.

(указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнению требований законодательства)

Установить срок для исполнения: **20 июня 2023 года**

(указывается единый срок)

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, а так же направлены дополнительно.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С предоставленными правами ознакомлен, об обязанности выполнения предписания предупрежден: Заведующая Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский Сад № 11» города Смоленска Рябцева Мария Анатольевна

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 20 ” июня 20 22 г.

  
(подпись)

Предписание от 20.06.2022 № 02-251 получил(а): Заведующая Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский Сад № 11» города Смоленска Рябцева Мария Анатольевна

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 20 ” июня 20 22 г.

  
(подпись)

Должностное лицо: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области Тищенко Нина Вадимовна

“ 20 ” июня 20 22 г.

  
(подпись)